

Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

Starachowice, dn. 02.02.2026 r.

w Starachowicach

ul. Na Szlakuwisku 8

27-200 Starachowice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007.16.92 z dnia 2007.02.01) Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Starachowicach ul. Na Szlakuwisku 8, 27-200 Starachowice przekazuje informację:

1. Miejsce, w którym dostępne są informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedanego w poprzednim okresie grzewczym:

**Zakład Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Starachowicach ul. Na Szlakuwisku 8,
27-200 Starachowice
Dział Techniczny**

2. Wpływ wytwarzania ciepła na środowisko.

Informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów wprowadzonych do powietrza w 2025 r. w [Mg]:

- **Ciepłownia C-01** – ul. Kościelna 100, 27-200 Starachowice

CO₂ – 30 704,63525 Mg, *SO₂* – 134,377498 Mg, *CO* – 36,94377 Mg, *NO₂* – 41,921907 Mg,
Sadza – 1,189995 Mg, *Pył* – 8,294943 Mg, *B-a-P* – 0,012277 Mg, *Rtęć* – 0,000424 Mg

- **Ciepłownia C-02** – ul. Ostrowiecka 3, 27-200 Starachowice

CO₂ – 14 318,0859 Mg, *SO₂* – 57,211492 Mg, *CO* – 8,65975 Mg, *NO₂* – 18,57356 Mg,
Sadza – 0,593748 Mg, *Pył* – 2,845517 Mg, *B-a-P* – 0,010909 Mg

- **Kotłownia K-01** – ul. Aleja Najświętszej Marii Panny 6 A, 27-200 Starachowice

CO₂ – 126,124 Mg, *SO₂* – 0,001261 Mg, *CO* – 0,018919 Mg, *NO₂* – 0,095854 Mg,
Pył – 0,000032 Mg

- **ZEC Komunikacja Miejska** – ul. Radomska 53

CO₂ – 147,794 Mg, *SO₂* – 0,001478 Mg, *CO* – 0,019348 Mg, *NO₂* – 0,123139 Mg,
Pył – 0,000037 Mg, Metan *CH₄* – 0,24935 Mg

Opracował:

**Inspektor
ds. ochrony środowiska**

Łukasz Compa