

Informacja dla przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców ciepła
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych,
Rozdział 5 §23.1 /Dz.U.2007 r. Nr 16 poz.92 /

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Starachowicach, 27-200 Starachowice ul. Na Szlakowisku 8

podaje do publicznej wiadomości informacje techniczne o bieżącym stanie miejskiej sieci ciepłowniczej:

Parametry pracy sieci ciepłowniczej 120/65°C, 16 bar.

Sieć ciepłownicza zasilana jest w nośnik energii cieplnej - gorącą wodę z dwóch ciepłowni:

Ciepłownia C01 przy ul. Kościelnej 100 i **Ciepłownia C02** przy ul. Ostrowieckiej 3 w Starachowicach.

Sieć swoim zasięgiem obejmuje tereny w rejonie:

ul. Radomska 76 do dz.nr ewid. 7/43, 7/18, 76a, 72, 68, 64, 62, 60, 54, 52, 50a, 50, 45, 37, 35 -preizolowana
- stan bardzo dobry,

ul. Batalionów Chłopskich 6, 16, 29, preizolowana - stan bardzo dobry,

ul. Szkolna 14b, 12, 10, 3 - preizolowana - stan bardzo dobry,

ul. Zachodnia 1, Św. Barbary 1, 2, 4, Bohaterów Westerplatte 6 - preizolowana - stan bardzo dobry,

ul. Konstytucji 3 Maja 5, 7, 9, 11, 15, 18, 18a, 23, 25, 27, 31 - preizolowana - stan bardzo dobry,

ul. Harcerska 1, 3, 4, 5, 7, 9, 12 - preizolowana - stan bardzo dobry,

ul. Śląska 1a - preizolowana - stan dobry,

ul. Śląska 2a, 2b, 2c - preizolowana - stan bardzo dobry,

ul. Partyzantów 1a, 2a, Kopalniana 12, Kopalniana dz.ewid. 128/5, Leśna 29, 33 - preizolowana - stan bardzo dobry,

ul. Bankowa 4, 5a, 8, Rotmistrza Witolda Pileckiego 14, 14b, Al. Armii Krajowej 29, 27, dz. ewid. 1336/16 -
preizolowana - stan bardzo dobry,

ul. Wielkopieczowa 1, Piłsudskiego 97, Borkowskiego 1, 2, 4, 5 - preizolowana - stan dobry,

ul. Górna, ul. Hłzecka w rejonie kolejki wąskotorowej - preizolowana - stan dobry,

ul. Boczna 41 - preizolowana - stan dobry, Boczna 42 - preizolowana - stan bardzo dobry,

ul. Ostrowiecka 14, 15, 21, 21b - preizolowana - stan bardzo dobry,

ul. Ostrowiecka 3, 5, 6, 21, 21a - kanałowa - stan dostateczny,

ul. Romantyczna - preizolowana - stan bardzo dobry,

ul. Wiosenna - kanałowa - stan dostateczny,

al. św. Jana Pawła II 29 - preizolowana - stan bardzo dobry,

ZEC posiada 38,6 km sieci wysokoparametrowej, w tym 29,2 km sieci preizolowanej.

Udział długości miejskiej sieci ciepłowniczej w osiedlach i pozostałych jednostkach urbanistycznych miasta Starachowice				
Nazwa osiedla / jednostki urbanistycznej	Udział preizolowanych	Udział kanałowych	Udział napowietrznych	Ogółem
SKARPA	25,6%	3,6%	0%	20,02%
MAJÓWKA	12,1%	9,3%	0%	11,40%
STADION	14,2%	0%	0%	10,59%
SKAŁKA	3,1%	32,2%	0%	10,38%
ŻEROMSKIEGO (NOWY WIERZBNIK)	11,8%	4,8%	0%	9,99%
MŁYNÓWKA	6,9%	3,6%	0%	6,05%
POŁUDNIE	1,0%	15,9%	0%	4,69%
WANACJA	3,0%	9,8%	0%	4,72%
ABISYNIA	1,7%	12,0%	100%	4,56%
CENTRUM	3,7%	4,7%	0%	3,93%
PARK	5,1%	0%	0%	3,78%
WIERZBNIK	4,0%	0,5%	0%	3,11%
LACHY	2,3%	0%	0%	1,73%
ZAKŁADY GÓRNE	1,4%	0%	0%	1,05%
BUGAJ	1,4%	0%	0%	1,07%
KLARNEROWO	1,0%	0%	0%	0,73%
WIERZBNIK ZATORZE	0,8%	0%	0%	0,62%
STARACHOWICE DOLNE	1,3%	0%	0%	0,96%
KOLONIJKI	0,2%	0%	0%	0,13%
ŁAZY (zasilanie z kotłowni osiedlowej)	0%	0,4%	0%	0,11%
POZOSTAŁE MIASTA STARACHOWICE	0%	0%	0%	0%

Opracowała: Specjalista ds. technicznych

Edyta Banasik

Zatwierdził: PREZES ZARZĄDU

Marcin Pocheć